



22.02.2022

6.11 PT 02 JOKIKIVI MOSAIIKKIEN KIINNITYS JA SAUMAUS

- Yleistä** Alustan pitää olla riittävän jäykkä ja luja luonnonkivilaatan kiinnittämiseen. Pinnan pitää olla kiinteä ja puhdas tartuntaa heikentävistä aineista. Betonialustan kuivumiskutistuman tulee olla tapahtunut siinä määrin, ettei siitä ole haittaa laattojen tartunnalle. Seuratkaa tämän selosteen lisäksi materiaalivalmistajan tuote-esitteitä.
- Laatoitus** PT 02 Stone Mats White jokikivi -mosaiikit kiinnitetään ARDEX X 77 tai ARDEX X 77 W -kiinnityslaastilla (SFS EN 12004 mukaan C2 TE S1). Laasti-kampa valitaan alustan tasaisuuden, laattakoon ja -paksuuden mukaan siten, että saavutetaan 100 % tartunta laatan ja alustan välillä.
- Saumaus** Laattojen saumaus tehdään ARDEX FK - tai ARDEX GK -saumalaastilla (EN 13888 mukaan CG 2 A). Saumalaasti levitetään painaen alustaan, niin että ka-peimmatkin saumat täyttyvät saumalaastista. Saumapesulla vaikutetaan lopulliseen saumasyvyyteen ja sauman tasavärisyyteen. Liian aikainen pesu johtaa syvään ja väriltään vaaleampaan saumaan. Suosittelemme koesaumauksen tekemistä, jos halutaan varmistaa värisävyn soveltuvuus laattoihin ja tilaan.

Lattialaatoitus jaetaan laatoituksen liikuntasaumakenttiin SisäRYL 2013 Kohdan 541.4.1.1.2 Laatoituksen liikuntasauma mukaisesti. Kun laatoitus jatkuu huoneesta toiseen, laatoituksen liikuntasauma tehdään oviaukon kohdalle laattajakoon.

Rajakohtien ja laatoituksen liikuntasaumojen saumat tehdään ARDEX ST-luonnonkivisilikonilla.